


## Commutateur Radio relais

### 1. Généralités

Le commutateur est équipé de 6 relais. Chaque relais permet de raccorder un ou plusieurs moteurs thermiques qui ouvrent et ferment les vannes des circuits de chauffage.

Vous pouvez également raccorder d'autres auxiliaires électriques comme les pompes, le chauffage électrique, etc... Veuillez à respecter les données électriques maximales par relais (230V, 8A).

L'unité centrale contrôle l'ouverture et la fermeture des relais pour s'enclencher précisément à l'instant T et permettre ainsi une régulation de type thermocyclique.



### 2. Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	12V-24 VDC (par ex. via STF-NT)
Polarité	sans importance
Puissance max	0,8 W
Consommation électrique	6 relais, respectivement 1x entrée, max 8 A, sur une phase commune
Température ambiante	0 - 50 °C
Bornes des relais	1,5 mm <sup>2</sup> max
Degré de protection	IP 20 (modifiable pour IP 54)
Boîtier	ABS, gris
Vis du couvercle	M4 x 15
Dimensions	155 mm x 90 mm x 50 mm

**Aperçu des références**

Référence	Propriétés
P38-HEC300F808	Boîte de relais radio 6 relais de 8 Ampères sans fil

**3. Montage du commutateur**

Le montage du commutateur se décompose comme suit :


- Fixation
- Ouverture du boîtier
- Câblage du bus
- Câblage des moteurs de vannes
- Fermeture du capot et inscription des adresses sur le boîtier

**Fixation**

Le commutateur se fixe au mur ou dans un tableau électrique en rail DIN.

La fixation murale se fait par deux vis en perçant les coins du commutateur (voir le schéma ci-dessous (dimension en mm)).

Pour la fixation sur rail DIN, vous avez besoin, en outre, de 2 crochets que vous vissez dans un premier temps avec 2 vis sur la partie inférieure du commutateur (disponibles séparément). Clipsez ensuite le commutateur sur le rail.



### Ouverture du boîtier

Ouvrez le commutateur pour procéder au câblage. Pour ce faire, dévissez les 2 vis cruciformes du couvercle du boîtier.



### Raccordement du STF-NT

Raccorder le STF-NT au bornier orange (à gauche sur la photo).



### Câblage des moteurs

L'étage de commande est équipé de 6 relais qui sont signalés par les lettres A à F (sur le bord inférieur de la platine). Chaque relais permet de raccorder un ou plusieurs moteurs thermiques qui ouvrent et ferment les vannes des circuits de chauffage. Vous pouvez également raccorder d'autres auxiliaires électriques comme des pompes, des chauffages électriques, etc...Veillez à respecter les données électriques maximales pour les relais (230 V, 8 A).

L'alimentation des moteurs thermiques est représentée par les deux bornes vertes à gauche de la platine respectivement avec la phase L1 et le neutre N. La figure montre 2 fils d'un câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> raccordés. Il s'agit ici de la section maximum que vous pouvez utiliser. Dans la plupart des cas, cette section peut être surdimensionnée.

Les bornes bleues des différents relais servent à



raccorder les câbles d'alimentation des auxiliaires (moteurs, ...). Raccordez la phase des auxiliaires au bornier supérieur et le neutre au bornier inférieur. Les borniers des 6 relais sont désignés par les lettres A à F. La figure montre le raccordement d'un moteur thermique. Si nécessaire, prévoyez un dispositif d'arrêt automatique avec un serre-câble comme illustré dans la figure.

Attention : Les bornes sont sans vis. Assurez-vous de bien insérer le fil dans la borne et de le serrer correctement.

### **Fermeture et inscription du boîtier**

Pour fermer, placez le couvercle et serrez les 2 vis cruciformes. Assurez-vous que le couvercle s'enclenche bien. Sur le couvercle, indiquez l'adresse de l'appareil ainsi que le nom de la pièce ou de la zone à laquelle les moteurs de vannes sont raccordés.



## **4. Mise en service du commutateur**

### **Réglage de l'adresse de l'appareil et de l'adresse système**

L'adresse de l'appareil et de l'adresse système (envoyée automatiquement au STF par la centrale ZE) sont configurées depuis le menu de l'unité centrale « Mise en service - Xx Adresse ».

Lorsque l'unité centrale vous y invite, appuyez sur la touche de la sortie du STF à programmer (lettres A à E). Une fois la programmation correctement effectuée, les deux LED jaune et verte de l'adresse clignotent alternativement. Un clignotement permet ensuite de visualiser l'adresse programmée : la LED verte clignote pour les dizaines, la LED jaune clignote pour les unités. (Pour l'adresse 12 par ex., la LED verte clignote 1x la LED jaune 2x.)



Chaque sortie du commutateur STF utilisé doit être associée à une adresse unique comprise entre 1 et 30. Cette adresse sert à identifier l'appareil au sein d'un système avec une centrale.

L'adresse appareil et l'adresse système ensemble donnent une identification claire pour chaque sortie du STF. Chaque sortie (Sx) utilisée du STF doit pouvoir se différencier soit par l'adresse appareil soit par l'adresse système de chaque autre sortie (Sx) du STF à

portée radio. En pratique, on choisit ainsi souvent la même adresse système pour les pièces d'un même appartement mais une adresse appareil différente. On choisit ensuite une autre adresse système pour les pièces de l'appartement d'à côté et les adresses appareil peuvent être réutilisées dans ce nouvel appartement.

Les sorties d'un même STF doivent toutes avoir la même adresse système.

### **Visualisation du commutateur**

La LED rouge placée à côté de chaque sortie (A à F) est allumée lorsque la sortie correspondante est en fonction. Vous pouvez également activer manuellement la sortie en appuyant 2x de suite brièvement sur la touche. Le relais correspondant est alors activé pendant 5 minutes. Si vous appuyez 3x brièvement sur la touche, vous désactivez le relais correspondant.



### **Visualisation de l'adresse appareil**

Chaque fois que vous appuyez, un clignotement indique l'adresse programmée : la LED verte clignote pour les dizaines, la LED jaune clignote pour les unités. (Pour l'adresse 12 par ex., la LED verte clignote 1x la LED jaune 2x.)

